



ПРОКУРАТУРА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
СЕВЕРО-ЗАПАДНАЯ
ТРАНСПОРТНАЯ ПРОКУРАТУРА
Вологодская
транспортная прокуратура
ул. Путейская, д. 5Б, г. Вологда,
Россия, 160009,
т.: (8172) 79-61-32

28.10.2016 № 23/4-4-2016

получено от 11.10.16
Онлайн

Заведующему Частного
дошкольного образовательного
учреждения «Детский сад № 79
открытого акционерного общества
«Российские железные дороги»

Осмининой Н.Н.

Школьный переулок, д. 6,
г. Вологда, 160023

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

Об устранении нарушений исполнения
требований законодательства о защите прав
незащищенных категорий граждан

Вологодской транспортной прокуратурой проведена проверка исполнения законодательства в сфере возможного нарушения прав незащищенных категорий граждан в Частном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад № 79 открытого акционерного общества «Российские железные дороги» (далее - ЧДОУ «Детский сад № 79») по адресу: г. Вологда, ул. Школьный переулок д. 6.

Согласно ст. 15 Федерального закона «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» Федеральные органы государственной власти, органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления (в сфере установленных полномочий), организации независимо от их организационно-правовых форм обеспечивают инвалидам (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников): условия для беспрепятственного доступа к объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктур (жилым, общественным и производственным зданиям, строениям и сооружениям, включая те, в которых расположены физкультурно-спортивные организации, организации культуры и другие организации), к местам отдыха и к предоставляемым в них услугам.

Исходя из ч. 1 ст. 12 Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», жилые здания, объекты инженерной, транспортной и социальной инфраструктур должны быть спроектированы и построены таким образом, чтобы обеспечивалась их доступность для инвалидов и других групп населения с ограниченными возможностями передвижения.

Конкретные требования к зданиям и сооружениям, направленные на обеспечение их доступности для инвалидов и других лиц с ограниченными возможностями передвижения, установлены «СП 59.13330.2012. Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп

населения», утвержденный приказом Минрегиона России от 27.12.2011 № 605 (далее – СП 59.13330.2012).

Пунктом 5 СП 59.13330.2012 предусмотрено, что в зданиях и сооружениях должны быть обеспечены для МГН условия использования в полном объеме помещений для безопасного осуществления необходимой деятельности самостоятельно либо при помощи сопровождающего, а также эвакуации в случае экстренной ситуации.

Так, п. 5.1.1., 5.1.2., 5.1.3., 5.1.4. СП 59.13330.2012 в здании должен быть как минимум один вход, доступный для МГН, с поверхности земли и из каждого доступного для МГН подземного или надземного уровня, соединенного с этим зданием.

Наружные лестницы и пандусы должны иметь поручни с учетом технических требований к опорным стационарным устройствам по ГОСТ Р 51261. При ширине лестниц на основных входах в здание 4,0 м и более следует дополнительно предусматривать разделительные поручни.

Входная площадка при входах, доступных МГН, должна иметь: навес, водоотвод, а в зависимости от местных климатических условий - подогрев поверхности покрытия. Размеры входной площадки при открывании полотна дверей наружу должны быть не менее 1,4 x 2,0 м или 1,5 x 1,85 м. Размеры входной площадки с пандусом не менее 2,2 x 2,2 м.

Поверхности покрытий входных площадок и тамбуров должны быть твердыми, не допускать скольжения при намокании и иметь поперечный уклон в пределах 1 - 2%.

Входные двери при проектировании новых зданий и сооружений должны иметь ширину в свету не менее 1,2 м. При проектировании реконструируемых, подлежащих капитальному ремонту и приспособляемых существующих зданий и сооружений ширина входных дверей принимается от 0,9 до 1,2 м. Применение дверей на качающихся петлях и дверей вертушек на путях передвижения МГН не допускается.

В полотнах наружных дверей, доступных для МГН, следует предусматривать смотровые панели, заполненные прозрачным и ударопрочным материалом, нижняя часть которых должна располагаться в пределах от 0,5 до 1,2 м от уровня пола. Нижняя часть стеклянных дверных полотен на высоту не менее 0,3 м от уровня пола должна быть защищена противоударной полосой.

Наружные двери, доступные для МГН, могут иметь пороги. При этом высота каждого элемента порога не должна превышать 0,014 м.

В качестве дверных запоров на путях эвакуации следует предусматривать ручки нажимного действия. Усилие открывания двери не должно превышать 50 Нм.

При двухстворчатых дверях одна рабочая створка должна иметь ширину, требуемую для однопольных дверей.

Согласно п. 7.2.7. СП 59.13330.2012 , в образовательных учреждениях для учащихся инвалидов с нарушением слуха во всех помещениях следует

предусмотреть установку светового сигнализатора школьного звонка, а также световой сигнализации об эвакуации в случае чрезвычайных ситуаций.

Однако, как показала проверка, в ЧДОУ «Детский сад № 79» вышеуказанные требования действующего законодательства не соблюдаются.

Таким образом, вышеперечисленные нарушения действующего законодательства указывают на ненадлежащее исполнение ответственными лицами своих обязанностей, вследствие недостаточного контроля со стороны руководства ЧДОУ «Детский сад № 79» за деятельностью подчиненных работников, в связи с чем, данные нарушения могут повлечь за собой неблагоприятные последствия, что является недопустимым.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 22, 24 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации».

ТРЕБУЮ:

1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление с участием представителя Вологодской транспортной прокуратуры.
2. Принять меры к устранению выявленных нарушений, причин и условий им способствующих.
3. Рассмотреть вопрос о привлечении виновных в нарушении закона лиц к дисциплинарной ответственности.
4. Обеспечить надлежащее исполнение требований СП 59.13330.2012. Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения», утвержденных приказом Минрегиона России от 27.12.2011 № 6055.
5. О принятых мерах по устранению выявленных нарушений закона, причин и условий, им способствовавших, должно быть сообщено прокурору в письменной форме в установленный законом месячный срок.

Заместитель
транспортного прокурора
юрист 2 класса

М.М.Матвиенко